

Legionowo, dnia 21.10.2022 r.

**Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Wieliszew” Sp. z o.o.
ul. Aleja Solidarności 70
05-135 Wieliszew**

dotyczy: SUW Wieliszew
ul. Kościelna
05-135 Wieliszew

Decyzja Nr HKN 20/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie działając na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt. 4 oraz załącznika nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz art. 10 §1 i § 2 art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 19.10.2022 r. z punktów:

- SUW Wieliszew, ul. Kościelna, w punkcie poboru - kurek czerpalny wyjście na sieć.
- Wieliszew, ul. Modlińska 60 , Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie - punkt na sieci.
- Łajski, ul Kościelna 63, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach- punkt na sieci.
- Wieliszew, Al. Solidarności 70, Biuro TBS Wieliszew- punkt na sieci.

stwierdza

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia znajdującego się przy ul Kościelnej w Wieliszewie
z uwagi na obecność bakterii grupy coli**

oraz nakazuje:

1. podjęcie przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem bakteriologicznym w w/w wodociągu do wymogów rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz poinformowanie PPIS w Legionowie na piśmie o zaplanowanych działaniach i harmonogramie ich realizacji;
2. poinformowanie odbiorców wody o jakości wody z w/w wodociągu, rozpowszechnienie tej informacji w sposób zwyczajowo przyjęty;

w/w obowiązkom nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Należy na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie o sposobie wykonywania w/w obowiązków.

Działalność może zostać wznowiona po doprowadzeniu jakości wody pod względem bakteriologicznym w w/w wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oraz uzyskania wyników, które potwierdzą powyższe

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie w dniu 21.10.2022 r. otrzymał z Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Warszawie sprawozdania dotyczące przekroczeń mikrobiologicznych w próbkach wody pobranej w dniu 19.10.2022 r. z punktów:

- Nr sprawozdania HKL 06875/2022 dot. SUW Wieliszew, ul. Kościelna, w punkcie poboru - kurek czerpalny wyjście na sieć, przekroczenie parametrów:

Bakterie grupy coli.: 23 (14-36) NPL przy dopuszczalnej wartości 0 NPL

- Nr sprawozdania HKL 06876/2022 dot. Wieliszew, ul. Modlińska 60, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie, - punkt na sieci, przekroczenie parametrów:

Bakterie grupy coli.: 13 (7-22) NPL przy dopuszczalnej wartości 0 NPL

- Nr sprawozdania HKL 06874/2022 dot. - Łajski, ul Kościelna 63, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach- punkt na sieci, przekroczenie parametrów:

Bakterie grupy coli.: 23 (14-36) NPL przy dopuszczalnej wartości 0 NPL

- Nr sprawozdania HKL 06873/2022 dot. Wieliszew, Al. Solidarności 70, Biuro TBS Wieliszew - punkt na sieci, przekroczenie parametrów:

Bakterie grupy coli.: 10 (5-18) NPL przy dopuszczalnej wartości 0 NPL

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli < 10 jtk (NPL).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie w związku z naruszeniem wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294 ze zm.) postanawia stwierdzić brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Ze względu na ochronę zdrowia konsumentów, niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zastosowania art. 10 § 1 Kpa (zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania) ze względu na to, że załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki – z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora w Legionowie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z art.130 § 3 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Legionowie
Sylvia Patejuk

Otrzymuje:

1) adresat

2) a/a.